



изх.№ 3700-273...../03.06.2020 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

Във връзка с условията и изискванията от документацията за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил“, с. Шкорпиловци“, финансирана съгласно сключен договор между община Долни чифлик, МИРГ Бяла - Долни чифлик – Аврен и Програма за морско дело и рибарство” предоставяме следните разяснения по зададени въпроси:

ВЪПРОС:

В КС в сметка 3 т.12. Доставка и монтаж на табела със солари – двустранен надпис за биоразнообразието в Черно море средно през 20м-19броя. Моля да предоставите информация относно размерите на табелата, двустранно или едностранно осветяване (брой солари за една табела) и начин на закрепване на табелата, тъй като в тръжната документация (проект и техническа спецификация) не са посочени.

ОТГОВОР:

Табелата следва да бъде със следните минимални размери - 60 x 90 см, двустранно осветяване (2 броя солари), монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкерирание в бетонен фундамент.

С уваж **заличен съгласно**
чл. 37 от ЗОП
КРАС
Кмет на община Долни чифлик

Изг
Д. : **заличен съгласно**
чл. 37 от ЗОП